



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

ATTESTAZIONE / ATTESTATION

no. 1176.2DC0030/15 del / of 04/07/2015

METODO DI PROVA:
Test method

UNI EN 1081: 2001 Metodo / Method A + B

DENOMINAZIONE DELLA PROVA:
Denomination of the test

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni.
Determinazione della resistenza elettrica.
*Resilient floor coverings -
Determination of the electrical resistance*

RICHIEDENTE:
Sponsor

TARKETT S.p.A.
Strada Sant'Anna, 6
05035 - NARNI SCALO (TR)



DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: Linoleum Conductive xf² 2.5mm
Denomination of the material

DESCRIZIONE DEL MATERIALE:
Description of the material

Linoleum marmorizzato con retro in juta compenetrata
nel linoleum.
Marbled linoleum, with jute backing interpenetrated in linoleum.

VALUTAZIONE / JUDGEMENT

Sulla base del Rapporto di Prova no. 1176.2DC0030/15 emesso da LAPI S.p.A. in data 03/08/2015,
si riportano i risultati ottenuti

*On the base of Test Report no. 1176.2DC0030/15 issued by LAPI S.p.A. on 03/08/2015, the results
obtained are reported*

Resistenza verticale: Metodo A Vertical resistance: Method A	Valore medio / Average value 0.810 x 10 ⁶ Ohm
Resistenza alla terra: Metodo B Resistance to the ground: Method B (materiale posato nelle stesse condizioni del Metodo A / laid in the same conditions of Method A)	Valore medio / Average Value 0.784 x 10 ⁶ Ohm

I risultati riportati nel Rapporto di Prova sopra citato e per conseguenza la attestazione di classificazione riportata nel presente documento si riferiscono solo ai campioni forniti dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 1176/15).

La presente Attestazione deve essere letta congiuntamente al Rapporto di Prova sopra citato.

The results reported in the above cited Test Report and, by consequence, the classification attestation stated in this document refer exclusively to the samples supplied by the Sponsor (re. Lab. code no. 1176/15). This Attestation must be read in conjunction with the cited Test Report.

Prato, 04/08/2015

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager
Dr. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Ermini